Instytut Techniki Budowlanej

Badania naukowe | Prace rozwojowe | Akredytowany Zespół Laboratoriów |
Jednostka notyfikowana nr 1488 | Członek EOTA | Certyfikowane systemy zarządzania ISO 9001, ISO 27001

KLASYFIKACJA OGNIOWA
w zakresie stopnia palności wyrobów elastycznych
02203/19/Z00NZP

Zleceniodawca: TUPLEX Sp. z o.o.
ul. Księcia Ziemowita 19
03-778 Warszawa

Nr umowy: 02203/19/Z00NZP

Przedmiot klasyfikacji: Tkanina powlekana Tuprint Mesh.
Jest to tkanina poliestrowa powlekana obustronnie PVC.
Gramatura: 270 ÷ 350 g/m^2.

Klasyfikacja ogniowa: Wyrób, klasyfikuje się jako **niezapalny**

Podstawa klasyfikacji: UA GS VII. 16/2002, PN-EN ISO 6940 i PN-EN ISO 6941.
Badanie stopnia palności wyrobów elastycznych.
Raport z badań LZP01-02203/19/Z00NZP

Termin ważności: 05.07.2022

Załączniki: –

Data: 05.07.2019

Opracowanie: Mariusz Żołnik

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Zakładu Badań Ogniowych
dr inż. Wojciech Węgrzyński

Klasyfikacja może być reprodukowana wyłącznie przez Zleceniodawcę w całości wraz z załącznikami bez komentarzy, skrótów i zmian.