



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO

- Państwowy Zakład Higieny

Zakład Higieny Środowiska
ATEST HIGIENICZNY **HK/B/0842/01/2016**

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **Laminowane płyty dekoracyjne HPL „Tucompact Interior”**

Zawierający / containing: papier i włókna celulozowe oraz żywice formaldehydową i fenolowo-formaldehydową.

Przeznaczony do / destined: wykonywania mebli, okładzin ścian i stropów wewnątrz budynków

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

W przypadku stosowania w obiektach służby zdrowia wyrób musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 (Dz. U. 2012.739 z 29 czerwca 2012) w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Wypełnienie wyrobem nie może być większe niż 0,4m²/m³ kubatury pomieszczenia kategorii A i 0,8 m²/m³ kubatury pomieszczenia kategorii B wg Zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. Atest nie uwzględnia ewentualnych właściwości alergizujących wyrobu.

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych produktu

/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value of the product

Wytwórca / producer:

Tuplex Sp. z o. o.
03-778 Warszawa
ul. Księcia Ziemowita 19

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Tuplex Sp. z o. o.
03-778 Warszawa
ul. Księcia Ziemowita 19

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2021-10-25 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2021-10-25 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 25 października 2016

The date of issue of the certificate: 25th October 2016

Kierownik
Zakładu Higieny Środowiska

[Signature]
dr Bożena Krogulska

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakład Higieny Środowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Hygiene NIPH-NIH
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349, fax: +48 22 54-21-287