



KLASYFIKACJA OGNIOWA w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany przy działaniu ognia od zewnątrz 2647/15/Z00NXP

- 1. Zleceniodawca:** FunderMax GmbH
Klagenfurter Strasse 87-89
A-9300 St. Veit/Glan
Austria
- 2. Nr umowy:** 2647/15/Z00NP
- 3. Przedmiot klasyfikacji:** Ściana z okładziną zewnętrzną wykonaną z płyt MAX Universal lub MAX Exterior produkcji firmy FunderMax GmbH. Płyty MAX Universal i MAX Exterior występują w grubościach o grubości od 6 mm do 10 mm i gęstości minimum 1350 kg/m³ wykonane z laminatu HPL prasowanego pod wysokim ciśnieniem. Laminat składa się z wielu warstw papieru rdzeniowego nasyczonego termoutwardzalną żywicą fenolową. Dekoracyjna powierzchnia płyt zaimpregnowana jest żywicą odporną na działanie promieni UV. Płyty MAX Universal i MAX Exterior mocowane są przy pomocy wkrętów lub nitów do profili metalowych (stalowych lub aluminiowych) stanowiących konstrukcję nośną. Całość tworzy okładzinę ścian w formie elewacji wentylowanej. Pomędzy tylną powierzchnią płyt MAX Universal lub MAX Exterior a powierzchnią wełny mineralnej lub ściany pozostawiona pustka powietrzna. Okładzina ścian z płytami MAX Universal lub MAX Exterior w formie elewacji wentylowanej z termoizolacją z wełny mineralnej lub bez termoizolacji. Producentem płyt MAX Universal i MAX Exterior jest firma FunderMax GmbH z Austrii.
- 4. Klasyfikacja ogniowa:** Wyrób klasyfikuje się jako **nirozprzestrzeniający ognia** przy działaniu ognia od zewnątrz.
- 5. Podstawa klasyfikacji:** Norma PN-90/B-02867:1990+Az1:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany. Raporty z badań nr: LZP01-2647/15/Z00NP i LZP02-2647/15/Z00NP.
- 6. Termin ważności:** 23.03.2020
- 7. Załączniki:** -
- 8. Data:** 23.03.2017
- 9. Opracowanie:** KIEROWNIK PRACOWNI
Rozwoju Pożar i Badań Materiałowych

dr inż. Bartłomiej K. Papis
- 
Kierownik
Zakładu Badań Ogniowych
dr inż. Paweł Sulik

Klasyfikacja może być reprodukowana wyłącznie przez Zleceniodawcę w całości wraz z załącznikami bez komentarzy, skrótów i zmian.